

В период прохождения отопительного сезона 2019/2020 года Гомельским областным управлением Госпромнадзора в соответствии с п. п. 4 Протокола Гомельского облисполкома от 26.09.2018 № 745, проведены мероприятия технического (технологического, проверочного) характера источников теплоснабжения Рогачевского района.

По результатам проведенных мероприятий проверено 12 котельных, в 3 субъектах хозяйствования, выданы к исполнению предписания об устранении 17 нарушений. При проведении данных мероприятий проводилась также разъяснительная работа с обслуживающим персоналом котельных и специалистами организаций по требованиям законодательства и применения его положений на практике, проверена оценка готовности предприятия к локализации и ликвидации последствий возможных аварий.

Характерные нарушения при проверке теплоисточников Рогачевского района в период прохождения отопительного сезона 2019/2020 года:

- неисправность рабочего или аварийного освещения;
- неисправность контрольно-измерительных приборов;
- не соответствие водно-химического режима работы котлов.

*Справочно: несоблюдение водно-химического режима работы котлов приводит к отложению накипи и шлама, повышению температуры стенок поверхностей нагрева, снижению их прочности и, как следствие, влечет увеличение расхода топлива, необходимость проведения преждевременных и затратных ремонтов, а иногда и к их замене.*

Данные факты свидетельствуют о недостаточной эффективности производственного контроля на предприятиях, что может привести к чрезвычайным ситуациям и затруднит действия персонала по их локализации и ликвидации.

Для обеспечения выполнения требований законодательства в области промышленной безопасности, а также принятия своевременных мер по устранению причин и условий, приводящих к нарушениям, предлагается субъектам хозяйствования:

- осуществлять действенный и эффективный производственный контроль за эксплуатируемыми потенциально опасными объектами;
- обеспечить надлежащий, в соответствии с требованиями заводов-изготовителей, водно-химический режим работы котлов;
- обеспечить проведение технического освидетельствования и диагностирования котлов, в том числе резервных, в межотопительный период.

Государственный инспектор Гомельского областного управления Госпромнадзора Шамин А.Е.