

## О результатах проверки хода подготовки теплоисточников к работе в ОЗП 2020/2021 годов

Во исполнение пункта 22 решения Гомельского областного исполнительного комитета от 28.05.2020 № 437 «О подготовке организаций, расположенных на территории Гомельской области, к работе в осенне-зимний период 2020/2021 года» предоставляем Вам информацию о результатах хода проверки подготовки теплоисточников предприятий Рогачевского района.

В Рогачевском районе 14 субъектам хозяйствования, эксплуатирующим 48 теплоисточников, подконтрольный Госпромнадзору, необходимо получить заключения о готовности их к работе в отопительный период 2020/2021 года в соответствии с требованиями «Правил подготовки организаций к отопительному сезону, его проведения и завершения» утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14.05.2020 №286.

По состоянию на 20 августа 2020 года проведены мероприятия технического (технологического, поверочного) характера (далее – мероприятия) в отношении 100 % теплоисточников района.

По результатам проведенных мероприятий, выдано 44 заключений о готовности теплоисточников, что составляет 89,6 % от общего количества.

Характерные нарушения при проверке теплоисточников Гомельской области в период прохождения отопительного сезона 2020/2021 года:

отсутствует лицензия (договор на обслуживание со специализированной организацией) на право осуществления деятельности в области промышленной безопасности.

не проведено в установленный срок техническое освидетельствование и диагностирование котлов

не прошли проверку знаний законодательства в области промышленной безопасности члены экзаменационной комиссии

неисправность водно-химического оборудования;

не произведен ремонт основного и вспомогательного оборудования

неисправность рабочего или аварийного освещения;

не соответствие водно-химического режима работы котлов.

*Справочно: несоблюдение водно-химического режима работы котлов приводит к отложению накипи и шлама, повышению температуры стенок поверхностей нагрева, снижению их прочности и, как следствие, влечет увеличение расхода топлива, необходимость проведения преждевременных и затратных ремонтов, а иногда и к их замене.*

Государственный инспектор отдела надзора Гомельского областного управления Госпромнадзора А.Е. Шамин