

Работа смотровых комиссий 15.01.2024

Оперативная обстановка с пожарами на территории района:

За 2024 г. на территории Рогачевского района произошел 1 пожар, что на 75,0 % меньше аналогичного периода 2023 года (4). На пожарах в текущем году гибели не допущено, что на уровне аналогичного периода 2023 года.

Количество пожаров на 10 тыс. населения составляет 0,2 (среднеобластной – 0,5), количество погибших на 100 тыс. населения составляет 0,0 (среднеобластной – 0,7).

Пожары и возгорания за неделю:

11.01.2024 в 09-56 в ЦОУ Рогачевского РОЧС поступило сообщение о пожаре в магазине по адресу: г.Рогачев, ул. Интернациональная, д. 25.

По прибытии к месту вызова установлено, что горит кондиционер в магазине.

Здание одноэтажное, кирпичное, 10х20 метров, 1971 г.п., кровля рубероидная по битумной мастике, перекрытия железобетонные плиты, электрифицирован. Для отопления магазина используется сплит-система кондиционера, установками пожарной автоматики не оборудован.

Собственник здания – КЖЭУП «Рогачев».

Арендатор помещения – ЧТУП «Наталья Бизнесторг». Место государственной регистрации - Республика Беларусь, 213807, Могилевская область, г. Бобруйск, пр-т Строителей, д. 24, пав. б/н. Дата регистрации - Бобруйский горисполком 27.03.2014.

Между КЖЭУП «Рогачев» и ЧТУП «Наталья Бизнесторг» заключен договор №41 от 03.10.2023 об аренде капитальных строений, изолированных помещений, их частей, находящихся в собственности Рогачевского района.

Магазин начал работать в ноябре 2023 года. В магазине осуществляется реализация продовольственных товаров, режим работы магазина с 08-00 до 22-00 ежедневно, без выходных. Количество работников 4 человека, сторожевая охрана отсутствует.

В результате пожара повреждены внутренний блок кондиционера, подвесной потолок, пластиковая отделка стены, закопчены стены в магазине. Продовольственные товары не повреждены. Материальный ущерб устанавливается. Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины пожара – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.

Работа смотровых комиссий района:

В рамках работы по предупреждению пожаров и гибели от них людей в жилом фонде в период с 08 по 14 января 2024 года в проведении рейдов

по обеспечению безопасных условий проживания граждан приняли участие 12 смотровых комиссий, которыми проведена следующая работа:

обследовано всего 131 домовладение (квартира), в том числе: наиболее подверженных риску возникновения чрезвычайной ситуации ведущих асоциальный образ жизни, состоящих на учете в соответствующих органах, в том числе неработающих, склонных к употреблению алкоголя, ранее судимых и других - 12; семей, воспитывающих несовершеннолетних детей, находящихся в СОП, приемных, опекунских семей, детских домов семейного типа - 4; многодетных семей - 27; одиноких граждан старше трудоспособного возраста, одиноких инвалидов 1 и 2 нерабочих групп - 22; одиноко проживающих граждан старше трудоспособного возраста - 43; иных граждан, в отношении которых имеется информация о наличии причин и условий, создающих угрозу жизни и здоровью людей - 13. Не обследовано 13 домовладений (квартир) (закрыты, отказано в доступе и иные причины).

В ходе работы смотровых комиссий обследовано 35 домовладений с печным отоплением.

Нарушения правил пожарной безопасности было выявлено:

в ходе обследования домовладения, где ранее были выявлены нарушения правил пожарной безопасности по адресу: Рогачевский район, д.Замокровье, ул.Володарского, д.30, установлено, что вышеуказанные нарушения не устранены;

в ходе работы смотровой комиссии были выявлены нарушения требований пожарной безопасности (сквозные трещины в корпусе пени, неисправна дверца топливника печи, не оштукатурен и не побелен дымоход печи в объеме чердачного помещения, самовольно демонтирован установленный АПИ) в жилом доме по адресу: Рогачевский район, д.Замокровье, ул.Володарского, д.15. Срок устранения 24.01.2024, вручены соответствующие рекомендации по устранению нарушений;

п. Белицк, ул. Заслонова, д.5, кв.12, проживает по договору найма многодетная семья. В электросчетчике вместо заводского предохранителя снова используется отвертка (ранее подобное нарушение было выявлено 10.08.2023 и 14.12.2023).

п. Белицк, ул. Ленина, д.9, кв.8. В отопительно-варочной печи возле топливника имеется сквозное отверстие. Ранее данное нарушение было зафиксировано 23.11.2023 и вручены соответствующие рекомендации по устранению нарушения, срок устранения - 14.12.2023. За не устранение нарушения вручена повестка для участия в административном процессе по совершённом административному правонарушению.

При обследовании домовладения, расположенного по адресу: д.Гадиловичи, ул.Козлова, д.16, установлено, что на участке пола из горючих материалов установлен предтопочный лист недостаточного размера, в дверце топливника отопительной печи отсутствует запорное

устройство, имеются сквозные трещины корпуса отопительной печи около дверцы топливника. Собственнику вручены рекомендации и установлен срок устранения нарушения до 25.01.2024.

Не представилось возможным обследовать повторно домовладение, расположенное по адресу: д. Турск, ул. Садовая, 10, ввиду отсутствия проживающих.

При повторном обследовании домовладений, расположенных по адресу:

д.Турск, ул.Садовая, 26, установлено, что выявленные нарушения устранены.

д.Гадиловичи, ул.Козлова, 12, установлено, что выявленные нарушения устранены.

Обследовать домовладение, расположенное по адресу: д.Гадиловичи, ул.Советская, 25, не представилось возможным по причине переезда хозяйки домовладения, на новое место жительства. При обследовании домовладения, в котором она проживает в настоящее время, нарушений не выявлено.

Нарушения правил пожарной безопасности выявлены по адресу: д.Ходосовичи, ул. Пролетарская, 9, не исправно устройство вывода сигнала о срабатывании АПИ, постоянно подает сигнал.

Нарушения правил требований правил пользования газом в быту, технического состояния газоиспользующего оборудования, нарушений требований безопасности при эксплуатации газоиспользующего оборудования в жилых помещениях в домовладениях выявлено не было.

Имеются факты отсутствия АПИ: 2 АПИ в 2 домовладениях (квартирах) наиболее подверженных риску возникновения чрезвычайной ситуации ведущие асоциальный образ жизни, состоящих на учете в соответствующих органах, в том числе неработающих, склонных к употреблению алкоголя, ранее судимые и других, 8 АПИ в 6 домовладениях (квартирах) одиноко проживающих граждан старше трудоспособного возраста, одиноко проживающих инвалидов 1 и 2 нерабочих групп и 1 АПИ в 1 домовладениях (квартирах) иных граждан, в отношении которых имеется информация о наличии причин и условий, создающих угрозу жизни и здоровью людей.

МЧС напоминает, что в соответствии со ст. 19 Закона РБ «О пожарной безопасности» каждый гражданин обязан знать и выполнять требования пожарной безопасности в быту и производственной деятельности, оказывать посильную помощь в ликвидации пожаров.