

16.10.2020 в д. Яновка Речицкого района Гомельской области в котельной КУП «Речицкий райжилкомхоз» произошел разрыв водогрейного котла марки КСТБ-95 мощность 95 кВт. В котельной установлены 2 водогрейных котла КОТВ-95-1 и КСТБ-95 (мощность 95 кВт каждый), **неподнадзорных Госпромнадзору.**

В результате происшествия произошел выброс теплоносителя в результате чего истопник Шавловский Н.В. получил травмы различной степени тяжести и умер 21.10.2020 в реанимационном отделении УЗ «Речицкой ЦРБ».

Котел изготовлен в 2010 году. Котельная отапливает Яновский детский сад - средняя школа Речицкого района.

Причина чрезвычайного происшествия – грубейшее нарушение Шавловским Н.В. должностных и эксплуатационных инструкций и его самовольные действия по растопке без письменного разрешения на растопку котла в оперативном журнале лица, ответственного за безопасное эксплуатацию котла.

Чрезвычайные происшествия при эксплуатации бытовых отопительных котлов с разбивкой по годам:

Годы	Количество ЧП по областям и г. Минску:						
	Брестская	Витебская	Гомельская	Гродненская	Минская	Могилевская	г. Минск
2020	-	-	1	-	-	-	-
2019	-	-	-	1	3	-	-
2018	1	-	-	1	3	2	-
2017	1	-	1	2	2	1	-
2016	1	2	5	-	3	1	-
2015	-	-	1	1	3	1	-